



VKF Anerkennung Nr. 12943

Inhaber /-in

Helios Ventilatoren AG
Tannstrasse 4
8112 Otelfingen
Schweiz

Hersteller /-in

Helios Ventilatoren GmbH & Co.
78057 Villingen-Schwenningen
Germany

Gruppe

505 - Absperrvorrichtungen

Produkt

ABSPERRVORRICHTUNG BAE 80-200

Beschreibung

Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, Flügelparklappe aus Promatect H 6mm und Schmelzlotauslöselement.
Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 (ohne Dunstabzugshauben)
Durchmesser 80 - 200mm

Anwendung

Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle von den Brandschutzbehörden geforderten Brandschutzklappen.
Einbau nur mit Genehmigung der zuständigen Brandschutzbehörden.
Pro Anschluss ist je eine Absperrvorrichtung einzubauen.

Unterlagen

TU München, Dachau: Prüfbericht 'Nr. 3548' (22.09.2010), Schreiben 'TU München vom' (20.11.2013)

Prüfbestimmungen

VKF, DIN 18017-3

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2022

Ausstellungsdatum

10.03.2020

Ersetzt Dokument vom

23.05.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Roland Julmy