

VKF Anerkennung Nr. 12944

Gesuchsteller

Helios Ventilatoren AG
Tannstrasse 4
8112 Otelfingen
Schweiz

Hersteller

Helios Ventilatoren GmbH & Co.
78057 Villingen - Schwenningen
Germany

Gruppe

505 - Absperrvorrichtungen

Produkt

ABSPERRVORRICHTUNG BAK 100-200

Beschrieb

Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, Flügelparklappe aus Promatect H 8mm und Schmelzlotauslöselement.
Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach EN 1366-2 (ohne Dunstabzugshauben)
Durchmesser 100 - 200mm

Anwendung

Anstelle von den Brandschutzbehörden geforderten Brandschutzklappen.
Einbau nur mit Genehmigung der zuständigen Brandschutzbehörden.
Pro Anschluss ist je eine Absperrvorrichtung einzubauen.
Einbau gemäss Herstellerangaben.

Unterlagen

TU München, Dachau: Prüfbericht 'Nr. 3500' (20.04.2010), Schreiben 'TU München vom' (20.11.2013)

Prüfbestimmungen

EN 1366-2

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2022

Ausstelldatum

23.05.2018

Ersetzt Dokument vom

21.05.2014

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

P. Vogel

Patrik Vogel

R. Julmy

Roland Julmy

