

VKF Anerkennung Nr. 10154

Gesuchsteller

Helios Ventilatoren AG
Tannstrasse 4
8112 Otelfingen
Schweiz

Hersteller

Helios Ventilatoren GmbH & Co.
78057 Villingen - Schwenningen
Germany

Gruppe

505 - Absperrvorrichtungen

Produkt

HELIOS ELS-D

Beschrieb

Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, zwei Verschlussklappen, Schaumbildner und Bimetallauslöseelement. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 (ohne Dunstabzugshauben)

Anwendung

Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle von den Brandschutzbehörden geforderten Brandschutzklappen. Einbau nur mit Genehmigung der zuständigen Brandschutzbehörden. Pro Anschluss ist je eine Absperrvorrichtung einzubauen.

Unterlagen

DIBT, Berlin: ABZ 'Nr. Z-41.3-368' (11.08.2011); MPA, Braunschweig: Prüfbericht 'Nr. 3269/866/11' (06.05.2011)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse F 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2022

Ausstelldatum

23.05.2018

Ersetzt Dokument vom

12.02.2014

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

P. Vogel

Patrik Vogel

R. Julmy

Roland Julmy

