

## VKF Anerkennung Nr. 5491

### Gesuchsteller

Helios Ventilatoren AG  
Tannstrasse 4  
8112 Otelfingen  
Schweiz

### Hersteller

Helios Ventilatoren GmbH & Co.  
78057 Villingen - Schwenningen  
Germany

### Gruppe

505 - Absperrvorrichtungen

### Produkt

HELIOS EINBAUGEHÄUSE ELS

### Beschrieb

Absperrvorrichtung mit Brandschutzgehäuse aus Kalzium-Silikat Platten (15/6 mm), Ausblasstutzen und Rückschlagklappe. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 (ohne Dunstzugshauben)

### Anwendung

Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle der Feuerpolizei geforderten Brandschutzklappen, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung

### Unterlagen

MPA, Braunschweig: Prüfbericht 'Nr. 3305/490/12' (10.05.2013)

### Prüfbestimmungen

VKF

### Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse

F 90

### Gültigkeitsdauer

31.12.2023


### Ausstelldatum

23.05.2018

### Ersetzt Dokument vom

02.04.2014

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden



Patrik Vogel



Roland Julmy

