

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26414

Gruppe 291	Diverse Bauteile	
Gesuchsteller	Helios Ventilatoren AG Tannstrasse 4 8112 Otelfingen Schweiz	
Hersteller	Helios Ventilatoren GmbH & Co. 78057 Villingen - Schwenningen Germany	
Produkt	BLS	
Beschrieb	Absperrvorrichtung mit Brandschutzsteinen gegen Brandübertragung	
Anwendung	Anwendung nicht anstelle von feuerpolizeilich geforderten Brandschutzklappen und nur mit Genehmigung der zuständigen Brandschutzbehörde	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3133/4162' (28.03.2002), Prüfbericht '3583/8794' (23.11.2004)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	16.12.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo