



Anschlussplan: siehe ss_1433 in der Montage- und Betriebsvorschrift Ihres Gerätes.


Insgesamt maximal 6 KWL-CO2 eC + KWL-VOC eC möglich. Bitte Anschlussplan ss_1433 beachten.

Modbus Adressbereich VOC / CO2
70 - 75


Jede Adresse darf nur einmal verwendet werden




Default Einstellung:
Entspricht 70



Entspricht 74



Entspricht 71




Entspricht 75




Entspricht 72



Entspricht 73



Mode: Interne Einstellung nicht verändern




Wiring diagram: see ss_1433 in the installation and operating instructions for your unit.


Maximum total of 6 KWL-CO2 eC + KWL-VOC eC possible. Please observe w iring diagram ss_1433.

Modbus address range VOC / CO2
70 - 75


Each address may only be used once



Default setting:
Corresponds to 70




Corresponds to 74




Corresponds to 71




Corresponds to 75



Corresponds to 72



Corresponds to 73



Mode: Do not change internal setting





Schéma de câblage : voir ss_1433 dans les instructions d'installation et d'utilisation de votre appareil.


Un total de maximum 6 KWL-CO2 eC + KWL-VOC eC possible. Veuillez observer le schéma de connexion ss_1433.

Gamme d'adresses Modbus VOC / CO2
70 - 75


Chaque adresse ne peut être utilisée qu'une seule fois




Réglage par défaut :
Correspond à 70



Correspond à 74



Correspond à 71




Correspond à 75



Correspond à 72



Correspond à 73



Mode : Ne pas modifier le réglage interne

85499-222 ss_1409 24.11.2020