



Anschlussplan: siehe ss_1433 in der Montage- und Betriebsvorschrift Ihres Gerätes


Insgesamt maximal 6 KWL-CO2 eC + KWL-VOC eC möglich. Bitte Anschlussplan ss_1433 beachten.

Modbus Adressbereich CO2 / VOC
70 - 75


Jede Adresse darf nur einmal verwendet werden




Default Einstellung:
Entspricht 70




Entspricht 71



Entspricht 72



Entspricht 73



Entspricht 74




Entspricht 75



Mode: Interne Einstellung nicht verändern

D




Wiring diagram: see ss_1433 in the installation and operating instructions for your unit.


Maximum total of 6 KWL-CO2 eC + KWL-VOC eC possible. Please observe wiring diagram ss_1433.

Modbus address range CO2 / VOC
70 - 75


Each address may only be used once




Default setting:
Corresponds to 70




Corresponds to 71



Corresponds to 72




Corresponds to 73



Corresponds to 74



Corresponds to 75



Mode: Do not change internal setting





Schéma de câblage : voir ss_1433 dans les instructions d'installation et d'utilisation de votre appareil


Un total de maximum 6 KWL-CO2 eC + KWL-VOC eC possible. Veuillez observer le schéma de connexion ss_1433.

Gamme d'adresses Modbus CO2 / VOC
70 - 75

Chaque adresse ne peut être utilisée qu'une seule fois



Réglage par défaut :
Correspond à 70




Correspond à 74




Correspond à 71



Correspond à 75



Correspond à 72



Correspond à 73



Mode : Ne pas modifier le réglage interne

85499-229 SS-1404 24.11.2020