WHSH HE 24 V (0-10V)



Groupe hydraulique

Régule la température de l'eau de la batterie de chauffage avec un servomoteur de vanne à trois voies de 24 V (0 à 10 V), et ainsi la puissance thermique transmise à l'air. Livraison du groupe complet, avec affichage des températures aller/retour, pompe de circulation et flexibles de raccordement.

WHSH HE 24V (0-10V)	N° réf. 08318

AIR1/KWL-VOC 0-10V / -CO2 0-10V / -FTF 0-10V



Sondes d'air ambiant

Pour mesurer la concentration en CO_2, en COV ou l'humidité relative.
Dimensions en mm (l x H x P) 85 x 85 x 27

Sonde de VOC pour détecter la concentration de gaz mixte (VOC).

AIR1/KWL-VOC 0-10V	N° réf. 20250

Sonde de CO_2 pour détecter la concentration de CO_2.

AIR1/KWL-CO2 0-10V	N° réf. 20251

Sonde d'humidité/de température pour détecter l'humidité relative de l'air ambiant.

AIR1/KWL-FTF 0-10V	N° réf. 20252

BWM



Détecteur de présence infrarouge

Détecteur de présence pour détecter la présence des personnes dans la pièce. Montage mural apparent (entrée des câbles en haut ou en bas) ou montage sur boîtier encastré Ø 55 mm (entrée des câbles à l'arrière).

Caractéristiques techniques	**BWM** N° réf. 08323
Matériau du boîtier	ABS plastique, blanc (comme RAL 9010)
Classe de protection	III
Protection	IP 30
Raccordement électrique	0,14 à 1,5 mm² (bornes à vis)
Dimensions en mm (l x H x P)	85 x 85 x 27

FGR



Grilles de façade circulaires

Pour le recouvrement à ras des percements sur la façade.
Utilisation sur les conduits circulaires d'air extérieur et d'air rejeté. Deux trous dans la tubulure permettent une fixation simple, avec des vis que le client doit fournir. Construction solide en aluminium. Lamelles fixes avec derrière un grillage en acier inoxydable, mailles de 10 x 10 mm.

FGR 250	N° réf. 40181
FGR 315	N° réf. 40182

ELF-KWL YOGA



Filtre à air extérieur



Filtres d'air repris

Filtres

Filtre de rechange (air repris)
ISO Coarse 60 % (G4). Cond. = 1 unité

ELF-KWL YOGA 400/Coarse 60 %	N° réf. 40068
ELF-KWL YOGA 700/Coarse 60 %	N° réf. 40069
ELF-KWL YOGA 1000/Coarse 60 %	N° réf. 40070

Indication : Il faut 2 filtres d'air repris par appareil.

Filtre de rechange (air extérieur) ISO ePM_{10} 60 % (M5). Cond. = 1 unité

ELF-KWL YOGA 400/ePM 10 60 %	N° réf. 40071
ELF-KWL YOGA 700/ePM 10 60 %	N° réf. 40072
ELF-KWL YOGA 1000/ePM 10 60 %	N° réf. 40073

Filtre de rechange (air extérieur) ISO ePM_1 60 % (F7). Cond. = 1 unité

ELF-KWL YOGA 400/ePM1 60 %	N° réf. 40074
ELF-KWL YOGA 700/ePM1 60 %	N° réf. 40075
ELF-KWL YOGA 1000/ePM1 60 %	N° réf. 40076