
AIR1 XC 700



Courbe AIR1 XC 700



Type d'appareil

	AIR1 XC 700 L	AIR1 XC 700 R
N° réf.	04331	40116
Échangeur	à contre-courant	à contre-courant

Données techniques

Données mécaniques	
Domaine d'utilisation	Intérieur
Position de montage	Plafond
Accès de service	côté et dessous
Débit d'air min.	315 m³/h
Débit d'air max. (ERP)	660 m³/h (1)
Débit d'air max. (avec soufflage libre)	910 m³/h
Poids, appareil prêt à l'emploi	155 kg
Classe de l'env selon NF EN 1886	T2 / TB2 / D2
Filtre air neuf	ISO ePM₁ 55% (F7) (2)
Filtre air repris	ISO ePM₁₀ 50% (M5) (2)
Température du fluide véhiculé (air)	-20 à +50 °C
Température ambiante (lieu d'installation)	0 à +50 °C
Indice de protection	IP31
Données électriques	
Gestion technique centralisée (GTC)	BACnet, Modbus TCP/IP
Tension / Fréquence	400 V 3N ~, 50 Hz
Puissance max. des ventilateurs	2 x 170 W
Puissance max. du préchauffage élec.	2.300 W
Courant nominal	
– Centrale	6,4 / 3,4 / 3,7 A (3)
– Chauffage électrique	3,3 / 3,3 / 3,3 A (4)
– Total max.	9,7 / 6,7 / 7 A
Raccordement selon le schéma n°	1313

(1) = conforme à la directive ErP avec une pression externe de 200 Pa
(2) = autres Classes de filtres voir les accessoires en option
(3) = préchauffage électrique inclus
(4) = accessoire en option


Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique L_{WA} dB(A) avec pression ext. de 200 Pa			
	315 m³/h	500 m³/h	660 m³/h
Air pulsé (L_{WA})	68	69	71
Air repris (L_{WA})	57	56	57
Air neuf (L_{WA})	57	56	57
Air rejeté (L_{WA})	67	67	69
Niveau de pression acoustique L_{PA} dB(A) du rayon du caisson			
	315 m³/h	500 m³/h	660 m³/h
Rayon du caisson à 1 m	36	36	37
Rayon du caisson à 3 m	27	26	27
Rayon du caisson à 5 m	22	22	23

La puissance acoustique au niveau des raccordements est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression acoustique est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

Plans et dimensions AIR1 XC 700 L


Vue A (du dessous) Vue B (du dessus) Vue C Vue D



Dim. en mm (a) Filetage intérieur ODA: air neuf EHA: air rejeté ETA: air repris SUP: air pulsé

Plans et dimensions AIR1 XC 700 R

Vue A (du dessous) Vue B (du dessus) Vue C Vue D



Dim. en mm (a) Filetage intérieur ODA: air neuf EHA: air rejeté ETA: air repris SUP: air pulsé

Accessoires

Batteries de chauffage et de refroidissement		
Post-chauffages		
AIR1-ENH XC 700 électrique, interne	N° réf. 03559	P 32
AIR1-NH WW XC 700 L à eau chaude, interne	N° réf. 03659	P 32
AIR1-NH WW XC 700 R à eau chaude, interne	N° réf. 40121	P 32
Module hydraulique de la batterie de chauffage à eau chaude		
WHSH HE 24 V (0 – 10 V)	N° réf. 08318	P 32
Batteries de refroidissement		
AIR1-KR KW XC 700 L à eau glacée, externe	N° réf. 04186	P 33
AIR1-KR KW XC 700 R à eau glacée, externe	N° réf. 40126	P 33
AIR1-CO DX XC 700 L Change-over, externe	N° réf. 40365	P 34
AIR1-CO DX XC 700 R Change-over, externe	N° réf. 40370	P 34
AIR1-SM DX (1) Module de régulation	N° réf. 40408	P 35

Ventilation		
Clapet de fermeture à lamelles		
AIR1-JVK XC 700	N° réf. 05841	P 35
Manchette souple à brides		
AIR1-VS 40/20	N° réf. 07403	P 36
Pièce de transformation rectangulaire-rond		
AIR1-ÜS XC 700	N° réf. 04362	P 36

(1) = Accessoires nécessaire au raccordement d'une centrale AIR1 de série XC, XH et RH à la régulation d'un groupe froid externe dans le cadre de l'utilisation d'une batterie à détente directe change-over AIR1-CO DX.

Évacuation des condensats		
Pompe à condensat		
AIR1-KP XC 500-1400	N° réf. 06867	P 37
Siphon à boule		
AIR1-KS D pour les appareils montés au plafond et les batteries de refroidissement	N° réf. 07170	P 37

Régulation		
Commandes à distance		
AIR1-BE ECO	N° réf. 06186	P 37
AIR1-BE TOUCH	N° réf. 06187	P 38
Câbles de raccordement des commandes à distance		
AIR1-SL 4/10 10 m	N° réf. 07073	P 38
AIR1-SL 4/20 20 m	N° réf. 07121	P 38
Sondes		
AIR1/KWL-VOC 0-10V sonde de COV	N° réf. 20250	P 38
AIR1/KWL-CO2 0-10V sonde CO2	N° réf. 20251	P 38
AIR1/KWL-FTF 0-10V sonde hygro. et de temp	N° réf. 20252	P 38
AIR1-CO2 K Sonde CO2 , montage en gaine	N° réf. 07124	P 38
Convertisseur de signal pour sondes		
AIR1-SK	N° réf. 06019	P 39
Kit d'extension pour la régulation en pression constante		
AIR1-CAP	N° réf. 06756	P 38

Filtres à air		
Filtres de rechange et autres Classes de filtres		
ELF-AIR1 XC 700/ePM10 50%/96 (M5)	N° réf. 02172	P 39
ELF-AIR1 XC 700/ePM1 55%/96 (F7)	N° réf. 02223	P 39
ELF-AIR1 XC 700/ePM1 80%/96 (F9)	N° réf. 02273	P 39
Pour la fiabilité des données techniques et débits d'air indiqués, l'emploi de filtres de rechange d'origine est obligatoire.		